





## *Ministero dell'Interno*

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia  
*Ufficio Prevenzione Incendi*

Prot n.

Brescia li

Pratica n. 68582

Comune di Desenzano del Garda (Bs)

Oggetto

**Conferenza di servizi - S.U.A.P. Ristrutturazione ed ampliamento attività di servizi autostradali – “Monte Alto Nord”- Desenzano (Bs)**

In riferimento alla Vs. nota del 06/06/2018 prot. 25622, inerente la convocazione della Conferenza di Servizi per la pratica di cui all'oggetto, questo ufficio non potrà essere presente per ragioni legate al carico di lavoro.

Si trasmette in allegato copia del parere di conformità espresso da questo Comando in data 14/05/2018 prot. n.68582.

Il Comandante Prov.Le  
(Carrolo)

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs. 82/2005

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia – Via Scuole, 6 – 25128 Brescia

☎ 03037191 - 📠 0303719203 - e-mail: [comando.brescia@vigilfuoco.it](mailto:comando.brescia@vigilfuoco.it)

L'Ufficio Prev. Incendi è aperto al pubblico Mart. 9:00 – 11:00, 14:00 – 16:00 – Merc9.00 – 11.00. e Giov.,9:00 – 12:00



# Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia  
Ufficio Prevenzione Incendi

Prot. n.

Brescia, li

Pratica n. 68582

Attività n. 69.2.B

Autogrill Spa  
Strada 5 - Palazzo Z, Snc  
20089 - Rozzano - MI

Al SUAP del Comune di  
Desenzano Del Garda

Sig. Sindaco del Comune di Desenzano Del Garda

Oggetto: Istanza di valutazione progetto ex art. 3 D.P.R. n. 151/2011.  
Ragione Sociale: Autogrill Spa - Monte Alto Nord - sita in Autostrada A4 Trieste -  
Torino Km 272 Snc del Comune di Desenzano Del Garda.  
Progetto di variante.  
Attività nr. 69.2.B dell'allegato I al D.P.R. 151/2011.

In ottemperanza al disposto dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011,

- vista l'istanza di valutazione progetto presentata dal Sig. Roberto Colombo in qualità di Procuratore Speciale, in data 27.03.2018,
- vista la documentazione tecnica a corredo, a firma del P.I. Fiorenzo Zaccarelli,

si esprime parere favorevole sulla conformità del progetto in esame alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi alle seguenti condizioni/prescrizioni:

1. per quanto non espressamente indicato risultino osservate le regole tecniche ed i criteri generali di sicurezza antincendio attualmente in vigore

Posto quanto sopra si ricorda che, a lavori ultimati e prima dell'esercizio della attività, il responsabile della stessa dovrà presentare a questo Comando la **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)** di cui all'art. 4 del D.P.R. 151/2011 e successivo DM 7/8/2012.

Si ricorda infine che, sempre ai sensi del DPR 151/2011, in caso di modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti nello stabilimento o deposito e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate e/o approvate, il responsabile della attività è tenuto ad avviare nuovamente le procedure previste dall'art. 4 (presentazione della SCI-

1/2

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia – Via Scuole, 6 – 25128 Brescia

☎ 03037191 - e-mail: [comando.brescia@vigilfuoco.it](mailto:comando.brescia@vigilfuoco.it)

L'Ufficio Prev. Incendi è aperto Mart. 9:00 – 11:00, 14:00 – 16:00, Merc. 9:00 – 11:00 e Giov. 9:00 – 12:00

A) nonché, per i progetti di modifiche che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, anche quelle di cui al comma 1 dell'art. 3 ai fini dell'ottenimento del preventivo parere di conformità.

Il Funzionario Istruttore  
(Giuseppe Geom. Patarnello)

Il Comandante Prov.Le  
(Carolo)  
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs. 82/2005