



COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

Codice Amministrazione c_d284

Via Carducci, 4 – 25015 Desenzano del Garda (BS)

Tel. 0309994211 - Fax 0309143700

e-mail: protocollo@pec.comune.desenzano.brescia.it

web: <http://www.comune.desenzano.brescia.it>

PROTOCOLLO IN ARRIVO

ANNO **2018**

NUMERO PROTOCOLLO **30683** del **05/07/2018** Ora **11:34:14**

OGGETTO

POSTA CERTIFICATA: 180703 I Parere preventivo ATG Monte Alto Nord - Pratica n 2018-20281

MITTENTE:

PAROLINII MAURO ZP3 SRL

VIA TAZZOLI 11 MILANO

zp3@pec.it

Titolario: 6.9 AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO

Assegnato a:

97.05.02-EDILIZIA PRIVATA - SETTORE in data 05/07/2018

Assegnato a:

97.05-AREA SERVIZI AL TERRITORIO Dirigente Area servizi al territorio in data 05/07/2018

Assegnato a:

97.05.03-ECOLOGIA ED AMBIENTE in data 05/07/2018

Operatore

Timbro e Firma

Codice Pratica: SUAP "Autogrill"

Spett.^{le}
Sportello Unico per Attività Produttive
Via Carducci n.4
25015 - Desenzano del Garda (BS)

Spett.^{le}
Acque Bresciane srl
Ufficio Allacci Area Est
Via Italo Barbieri n.20
25080 - Padenghe sul Garda (BS)

c.a. Dott. Geol. Gianfranco Sinatra

Milano, 3-07-2018

**Oggetto: Ristrutturazione ed ampliamento dell'attività di servizi autostradali esistente denominata "Monte Alto Nord", sita sull'autostrada A4, in variante al P.G.T. vigente –
Proponente: Autogrill Italia S.p.A.**

Parere preventivo in merito all'allaccio alla fognatura pubblica - Pratica n°2018-20281

- **Chiarimenti**

Con riferimento alla vs comunicazione del 15/06/2018 Prot. 5015949 con la trasmissione del parere preventivo n° 2018-20281, si è precisa quanto di seguito sulla base delle osservazioni ricevute. L'intervento è relativo all'ampliamento di un'attività esistente già allacciata alle reti di scarico e non si prevedono nuovi allacci ma il mantenimento di quelli già disponibili.

Acque bianche (meteoriche)

La rete di scarico delle acque bianche è già presente e resta invariata. Per quanto riguarda l'ampliamento del locale, le acque bianche non suscettibili dall'essere contaminate, saranno smaltite sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo in osservanza alle norme tecniche di cui a cap. 2.1 dell'appendice "G" alla D.G.R. 29 marzo 2006 n° 8/2244 di approvazione del P.T.U.A.

Acque nere di tipo "domestiche da attività"

Si precisa che gli scarichi domestici da attività sono già presenti e saranno mantenuti quelli esistenti con la presenza di degrassatori sugli scarichi provenienti dai locali cucina. Anche per lo scarico relativo alle fognature nere è già presente e saranno mantenuti invariati.

Acque industriali di tipo "meteoriche di prima pioggia"

Per quanto riguarda il parcheggio pertinenziale si precisa che la proprietà è della soc. AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.p.A. ed il richiedente Autogrill Italia

ZP3 S.R.L. - Società di ingegneria

Via Tazzoli, 11 – 20154 Milano – C.F. e P.I. 08968940968
N. iscrizione REA: MI - 2059443 - Capitale Sociale: 10.000,00
Tel. 02 8496 7203 e-mail: info@zp3.it pec: zp3@pec.it



S.p.A. prevede il solo rifacimento dello strato di usura del piazzale, della segnaletica e delle aiuole mantenendo inalterate le pendenze e gli scarichi esistenti.

A disposizione per eventuali integrazioni e/o chiarimenti

Cordiali saluti

Il tecnico

Ing. Mauro Parolini

ZP3 S.R.L. - Società di ingegneria

Via Tazzoli, 11 – 20154 Milano – C.F. e P.I. 08968940968
N. iscrizione REA: MI - 2059443 - Capitale Sociale: 10.000,00
Tel. 02 8496 7203 e-mail: info@zp3.it pec: zp3@pec.it

2/2