

Dott. Giuseppe Bonomi  
ARCHITETTO

Comune di Desenzano d/Garda

Provincia di Brescia

## PIANO DI RECUPERO

Demolizioni di fabbricati posti in via San Benedetto n. 60-62  
con recupero della volumetria per fini abitativi,  
proprietario sig. Nicolini Fabio

### ALLEGATO E PARERI ENTI GESTORI

Il Progettista  
Arch. Bonomi Giuseppe



Desenzano del Garda, 26.10.2022

Spett.le  
**NICOLINI FABIO**  
C/o Arch. Bonomi  
[g.bonomi1@virgilio.it](mailto:g.bonomi1@virgilio.it)

Ill.mo Signor  
**SINDACO**  
del Comune di  
**25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)**  
Ufficio Tecnico  
[protocollo@pec.comune.desenzano.brescia.it](mailto:protocollo@pec.comune.desenzano.brescia.it)  
c.a.

Padenghe sul Garda, Rif. Int.: ATP/ATE/ALL/MZ

**OGGETTO: Comune di Desenzano del Garda – Parere Preventivo 2020-52652**  
**Parere Preventivo relativo all'allaccio alla fognatura pubblica di un immobile sito in via Belvedere.**

In riferimento alla richiesta in oggetto, pervenuta alla Scrivente in data 01/12/2020 prot. 84440 riguardante l'allacciamento alla rete fognaria di un immobile sito in via Belvedere nel Comune di Desenzano del Garda, si esprime il seguente parere.

**ACQUE NERE:**

La zona risulta servita dalla pubblica fognatura nera presente lungo via Belvedere come evidenziato dalla planimetria PL.01 allegata.

L'art.5 comma 5 del Regolamento Regionale n.6 del 29 marzo 2019 enuncia: *"L'obbligo di allaccio di cui al comma 1 si applica in caso di distanza, intesa come tracciato minimo tecnicamente realizzabile, tra il confine della proprietà da allacciare e la pubblica fognatura inferiore o uguale a 50 metri, qualora si raggiungano tali condizioni attraverso pubbliche vie o servitù attivabili."*

Per richiedere un nuovo allaccio fognario l'utente dovrà presentare richiesta di preventivo di allacciamento per l'unità residenziale in progetto attraverso la modulistica scaricabile dal sito [www.acquebresciane.it](http://www.acquebresciane.it) nella sezione 'come fare per/autorizzazione allo scarico' (modulo scarico acque reflue domestiche). Prima dell'immissione in pubblica fognatura lo scarico deve transitare nel pozzetto di ispezione con sifone tipo Firenze posto al limite della proprietà privata.

**Il presente parere ha validità 6 mesi dalla data di emissione.**

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti tramite i canali di contatto con la Sede Operativa di Padenghe sul Garda (tel. 030/9995401, pec: [garda@cert.acquebresciane.it](mailto:garda@cert.acquebresciane.it))

Distinti saluti  
Acque Bresciane srl  
**Area Tecnica Est**  
Il responsabile  
*Dott. Geol. Gianfranco Sinatra*

*Le firme in formato digitale sono state opposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005 e smi. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici della Società Acque Bresciane srl ai sensi del medesimo Decreto.*





PL.01- Planimetria rete fognaria comunale.

**LEGENDA**

- RETE FOGNATURA COMUNALE NERA
- RETE FOGNATURA COMUNALE BIANCA
- AREA OGGETTO DI INTERVENTO

