DI

DESENZANO DEL



segreteria@acquebresciane.it pec: acquebresciane@cert.acquebresciane.it

www.acquebresciane.it

Spett.le **COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA** AREA SERVIZI AL TERRITORIO SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO Via Carducci n.4 25015 Desenzano del Garda (BS)

Att.ne Arch. Cinzia Pasin protocollo@pec.comune.desenzano.brescia.it

Padenghe sul Garda, rif. int.: ATP/PRR/GS/GR/rp (da citare nella risposta)

Oggetto:

Conferenza di Servizi di valutazione per la Valutazione Ambientale Strategica - VAS - per l'adozione del nuovo Documento di Piano (L.R. n.12/2005 e s.m.i.) e integrazione del procedimento di variante al Piano di Governo del Territorio vigente - PGT del Comune di Desenzano del Garda.

Parere tecnico di Acque Bresciane srl

Con riferimento a quanto in oggetto, richiamata la comunicazione del Vostro Spett.le Ente del 15/01/2025 prot. interno 0004554, si coglie l'occasione per inviare il parere aggiornato di competenza della Scrivente relativo al collegamento della struttura alle reti di acquedotto e fognatura nera gestite da Acque Bresciane.

Per chiarimenti in merito l'ufficio Progettazione Reti resta a disposizione (Dott. Geol. Gianfranco Sinatra 030.9995401 gianfranco.sinatra@acquebresciane.it).

Distinti saluti

Acque Bresciane s.r.l. Il Responsabile Progettazione Reti Dott. Geol. Gianfranco Sinatra

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005 e smi. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici della Società AcqueBresciane Srl ai sensi del medesimo Decreto.

Acque Bresciane S.r.l. SB Cap. Soc. € 28.520.874,00 i.v. P.IVA e C.F. 03832490985 REA 566755 Iscrizione Reg. Imprese di Brescia



Sede legale Via Cefalonia, 70 25124 Brescia Sede amministrativa Via XXV Aprile, 18

25038 Rovato (Bs) tel. 030 77141 fax 030 7722700

Sede operativa Padenghe Via Italo Barbieri, 20 25080 Padenghe sul Garda (Bs) tel. 030 9995401

Sede operativa Sirmione Piazza Virgilio, 20 25019 Sirmione (Bs) tel. 030 916366







CONFERENZA DI VALUTAZIONE PER LA VAS PER L'ADOZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI PIANO E INTEGRAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL PGT VIGENTE

Comune di DESENZANO DEL GARDA Provincia di Brescia

PARERE ENTE GESTORE S.I.I.

NUMER	0		DESCRIZIONE		DATA	
REV.0		Parere CdS - Var	iante PGT_Desenzano		04/02/2025	
GGETTO:					ELABORATO	
RELAZIONE DESCRITTIVA					R.1	
					DATA Febbraio 2025	



INDICE

1	PREMESSA	3
	PARERE ED INTERVENTI PREVISTI PER LA RETE DEL CIVICO ACQUEDOTTO E PER I	
	TE FOGNARIA PER ACOUE NERE	



1 PREMESSA

Con nota prot.0004554 del 15/01/2025 l'Amministrazione del Comune di Desenzano del Garda ha convocato prima conferenza di valutazione per la VAS per l'adozione del nuovo Documento di Piano e integrazione del procedimento di variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente, prevista in data 06/02/2025.

Dal documento di scoping allegato alla convocazione della Conferenza di Servizi, è evidente la necessità di adeguamento della disciplina urbanistica del PGT vigente alle successive disposizioni subentrate e alle nuove strategie e programmazioni dell'Amministrazione comunale, rivedendo alcune previsioni del Documento di Piano, del Piano delle Regole e del Piano dei servizi.

La variante avviata intende garantire il rispetto dei seguenti obiettivi generali:

- Valorizzazione, salvaguardia e ridefinizione delle aree protette, degli ambiti agricoli e naturali;
- Contenimento del consumo di suolo;
- Promozione turistica e fruizione sostenibile del territorio;
- Recupero e riqualificazione dei nuclei di antica formazione;
- Miglioramento e rinnovo del patrimonio edilizio esistente;

Il procedimento di variante del vigente PGT comporta nel dettaglio:

- la modifica della proposta del 'PLIS di San Martino della Battaglia' contenuta nel PGT vigente;
- il recepimento delle previsioni di piani e/o norme sovraordinate;
- il coordinamento con il regolamento edilizio;
- le correzioni e rettifiche di errori, le migliorie e le precisazioni ai documenti vigenti;
- la modifica alle Norme Tecniche di Attuazione anche al fine della semplificazione delle procedure;
- la ricognizione delle previsioni e dello stato di attuazione del piano.

Gli argomenti di variante proposti interessano tutti e tre gli atti che compongono il piano:

- Documento di Piano;
- Piano delle Regole;
- Piano dei Servizi.

Acque Bresciane srl, in qualità di Ente Gestore del Ciclo Idrico Integrato nel territorio del Comune di Desenzano del Garda; vista la documentazione messa a disposizione, esprime il presente parere relativo agli aspetti urbanistici contenuti nel PGT che possono avere influenza sui sistemi acquedottistici e fognari a livello comunale ed intercomunale.



2 PARERE ED INTERVENTI PREVISTI PER LA RETE DEL CIVICO ACQUEDOTTO E PER LA RETE FOGNARIA PER ACQUE NERE

Ai fini della gestione del Ciclo Idrico Integrato, si evidenzia quanto segue.

La proposta di variante al PGT vigente, tra le altre indicazioni, coinvolge ambiti di privati, quali Piani Attuativi, Piani Integrati di Intervento, Ambiti di Trasformazione, ecc.

Si evidenzia che ciascun intervento potrebbe incidere sulle reti di acquedotto e fognatura nera/mista esistenti. Pertanto ciascun Proponente, prima della realizzazione delle opere interne al proprio Ambito, dovrà ottenere parere preventivo della Scrivente che valuterà caso per caso l'incidenza sulle reti gestite.

Il Comune è infatti obbligato a verificare, prima della stipula della convenzione e del rilascio della concessione edilizia, l'impatto sulla gestione del servizio idrico integrato esistente e gli oneri complessivi dal punto di vista economico per eventuali potenziamenti/adeguamenti o estendimenti di rete.

Rete di acquedotto

Per quanto riguarda la rete di acquedotto, si specifica che l'art.2.13 del Regolamento per la Disciplina del Servizio Idrico Integrato, enuncia: "Nel caso di nuove lottizzazioni di terreni a scopo edilizio, di piani attuativi, di piani di completamento, di piani di recupero edilizio, il Gestore è obbligato alla fornitura d'acqua potabile solo nei limiti delle disponibilità della rete acquedottistica esistente o delle previsioni di estensione e potenziamento della rete del progetto di urbanizzazione. In tali casi occorrerà determinare preventivamente alla realizzazione urbanistico-edilizia l'impatto sulla gestione del servizio idrico integrato esistente e gli oneri complessivi a carico del soggetto che intende attuare l'intervento per la eventuale realizzazione delle opere di estendimento/potenziamento rete e/o impianti. La realizzazione delle opere di acquedotto, comprese le opere edili, è a cura del Gestore dell'acquedotto con oneri a completo carico del soggetto proponente."

Data l'entità di alcuni ambiti privati come previsti dal PGT, è evidente che ne consegue complessivamente un notevole impatto sulla rete del civico acquedotto. Sarà di fatto necessario verificare l'effettiva disponibilità idrica della zona di interesse ed eventualmente attuare gli interventi necessari per il potenziamento della rete e/o degli impianti. Inoltre, la Scrivente potrebbe consentire al Proponente un allaccio idrico tale da garantire soltanto i consumi medi dell'intervento in progetto; in tal caso i consumi di punta dovranno essere gestiti dal Soggetto Richiedente mediante installo di proprio serbatoio di accumulo privato completo di autoclave a galleggiante modulante.

Tutte le valutazioni saranno fatte in fase di richiesta di parere preventivo da parte del Soggetto Proponente e comunque prima di stipulare eventuale convenzione urbanistica. Il Richiedente dovrà fornire alla Scrivente relazione idraulica dettagliata che dimostri i consumi idrici previsti.

Rete di fognatura nera/mista

Per quanto riguarda la rete di fognatura, l'art.3.10 del Regolamento per la Disciplina del Servizio Idrico Integrato, enuncia: "Per le aree di ampliamento, completamento ed espansione residenziale o industriale deve essere realizzato, salvo comprovata impossibilità in relazione alle caratteristiche dei suoli e della rete idrografica, il totale smaltimento in loco delle acque meteoriche, fermi restando gli obblighi di separazione e smaltimento delle acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio. Per gli scarichi in pubblica fognatura da insediamenti previsti in piani di lottizzazione, piani attuativi, piani di completamento e piani di recupero edilizio di tipo residenziale, industriale, artigianale o misto nonché da nuovi scarichi di acque reflue industriali deve comunque essere richiesto da parte del lottizzante o della Ditta industriale, un parere tecnico preventivo vincolante di accettabilità all'ente Gestore della fognatura. Tale parere deve essere acquisito anche



in ordine ai piani di lottizzazione, piani attuativi, piani di completamento e piani di recupero edilizio per i quali il richiedente l'autorizzazione allo scarico ha indicato un diverso recapito finale, al fine di verificare la possibilità di allacciamento alle reti o ai collettori fognari. I tratti di fognatura, realizzati dal costruttore su progetto verificato dal Gestore nell'ambito di opere di urbanizzazione di piani di lottizzazione, piani attuativi, piani di completamento e piani di recupero edilizio dovranno essere collaudati con oneri a carico del costruttore e con la partecipazione del Gestore con personale proprio. Dopo il collaudo il Gestore prende in carico le opere assumendo responsabilità ed oneri di manutenzione e di gestione. Se la fognatura pubblica non è dotata di impianto di depurazione terminale o se l'impianto non è idoneo, il Gestore, in fase di rilascio di parere tecnico preventivo, può imporre al richiedente la realizzazione di sistemi di pretrattamento (es. fosse settiche, fosse imhoff, ecc.) all'interno delle proprietà a monte del punto di consegna alla pubblica fognatura. Tali impianti di pretrattamento saranno mantenuti in funzione a cura del titolare dello scarico sino a quando la pubblica fognatura non sarà dotata di idoneo impianto di depurazione terminale. A tale data il Gestore comunicherà al titolare dello scarico l'obbligo di dismissione dei sistemi di pretrattamento, che dovrà essere eseguita a cura e spese del titolare dello scarico entro due anni dal ricevimento della comunicazione da parte del Gestore."

Si sottolinea che allo stato attuale le condizioni del collettore fognario consortile che recapita i reflui al depuratore di Peschiera d/G risultano insufficienti a ricevere nuovi scarichi; pertanto per nuovi interventi edilizi che prevedono la realizzazione di un numero maggiore a 6 unità equivalenti, la Scrivente si riserva la facoltà di valutare l'allacciamento alla fognatura pubblica caso per caso in fase di richiesta dell'utente: il collegamento alla rete fognaria potrebbe essere negato o potrebbero essere richieste specifiche prescrizioni tecniche (quali limitazione delle portate o pretrattamenti specifici).

Come per la rete di acquedotto, tutte le valutazioni saranno fatte in fase di richiesta di parere preventivo da parte del Soggetto Proponente e comunque prima di stipulare eventuale convenzione urbanistica. Il Richiedente dovrà fornire alla Scrivente relazione idraulica dettagliata che dimostri i consumi idrici previsti.