



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia
Ufficio Prevenzione Incendi

Brescia, lì data del protocollo

Comune di Desenzano del Garda
www.comune.desenzano.brescia.it

All'attenzione della Dirigente dell'Area Servizi al
Territorio
Arch. Cinzia Pasin

Oggetto: PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE DELLA VAS PER L'ADOZIONE DEL
NUOVO DOCUMENTO DI PIANO (AI SENSI DELLA LRN 12/2005 e s.m.i.) E
INTEGRAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE DEL COMUNE DI DESENZANO.

Trasmissione Parere

Con riferimento alla conferenza di valutazione della V.A.S., assunta al ns prot. 1299 del 14/01/2025, vista la documentazione allegata, non rilevando nulla di interesse nell'ambito della prevenzione incendi, per quanto di competenza nulla osta a quanto richiesto.

In caso di presenza di attività soggette ai controlli di prevenzioni incendi (depositi, autorimesse, centrali termiche, ecc.), si rammenta quanto di seguito elencato:

1. Andranno attivate le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del DPR 151/2011. Le eventuali istanze di valutazione progetto dovranno essere trasmesse a questo Ufficio, corredate dalla documentazione prevista dal D.M. 07.08.2012 e s.m.i., tramite il competente sportello SUAP.
2. Le sopracitate procedure andranno attivate anche per le attività esistenti allo stato, se ricadenti nell'allegato I del D.P.R. 151/2011, e non solo per le attività oggetto della variazione.
3. Sia garantita la libera circolazione e agevole manovra per i mezzi di soccorso; a titolo esemplificativo, devono essere garantiti almeno i seguenti requisiti minimi:
 - a) larghezza: 3,50 m;
 - b) altezza libera: 4 m;
 - c) raggio di svolta: 13 m;
 - d) pendenza: non superiore al 10%;
 - e) resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia – Via Scuole, 6 – 25128 Brescia

☎ 03037191 e-mail: comando.brescia@vigilfuoco.it

L'Ufficio Prev. Incendi è aperto al pubblico Mart. 9:00 – 11:00, 14:00 – 15:00; Merc. 9:00 – 11:00 e Giov. 9:00 – 12:00 e 14:00 – 15:00



4. Dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 in materia di “*Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro*”.

Si richiede, infine, per completezza degli atti di questo Ufficio, la trasmissione del verbale finale della Conferenza di valutazione della V.A.S. in oggetto.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Luigi Festa
firmato digitalmente ai sensi di Legge

D'Ordine del Comandante Provinciale
Dott.Ing. Luigi Giudice
Il Responsabile Ufficio Prevenzione
DCS Giuseppe Patarnello
firmato digitalmente ai sensi di Legge