



STL Studio Tecnico Lorenzini
P.zza per la Concordia 6

Progetto
Quadro ufficio 7

Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione
TT

Norma posa cavi
CEI UNEL35024

Stato progetto
Calcolato

Data: 23/10/2019
Pagina: 1

Q1
CONTATORE

Icc max 2,43 (kA)
CEI EN 60898 Icu

Q2
QUADRO GENERALE

Icc max 0,43 (kA)
CEI EN 60898 Icu