

SIMBOLOGIA GRAFICA		
Tipologia	Simbolo	Descrizione
Elementi costitutivi e di apertura		Porta resistente al fuoco. Per tali porte la sporgenza indica il verso di apertura [1]
Distanziamenti		Distanza di separazione [2]
Via d'esodo		Porzione della via di esodo verso l'alto
		Porzione della via di esodo verso il basso
		Porzione della via di esodo verso sinistra
		Porzione della via di esodo verso destra
		Porzione della via di esodo verso l'alto e a sinistra
Estintori		Estintore portatile 3A 233BC Polvere 6 kg
		Estintore a muro [3]
		Nessun
Sistemi infissi		Infisso a muro
		Infisso sottotetto [4]
		Infisso a colonna soprassuolo [4]
		Attacco di mandata per antipompia [5]
(1) Accanto al simbolo grafico devono essere indicati il simbolo, la classe di resistenza al fuoco (UE, E 120 min) (2) Deve essere specificato, anche tramite colori, se la distanza è esterna, interna o di (3) Accanto al simbolo grafico devono essere indicate la classe di spugnamento da estintore (4) Accanto al simbolo grafico devono essere indicati il simbolo, il numero degli attacchi di (5) Accanto al simbolo grafico deve essere indicato il numero degli attacchi di		
Tipologia	Simbolo	Descrizione
Infisso infisso antiscudo		Infisso pubblico soprassuolo
Resistenza al fuoco		Elementi R-REI 60
Resistenza al fuoco		Elementi R-REI 90
Resistenza al fuoco		Elementi R-REI 120
Resistenza al fuoco		Motori/Rivestimenti in classe reazione al fuoco
Rivelatore od allarme		Rivelatore di incendio ad aspirazione
		Rivelatore a barriera Biuser
		Controllo
Segnalazione		Pulsante di sgancio elettrico
Dispositivo		Dispositivo di apertura UNI EN 1125
Dispositivo		Scacchietto di Salsina
Dispositivo		Valvola intercettazione gas
Dispositivo		Dispositivo di comunicazione

Tipologia	Simbolo	Descrizione
		Pulsante di allarme
		Rivelatore di incendio (o rivelatore) [1]
		Illuminazione di emergenza
		Segnale allarme incendio
		Magnetorelè EAC
		Segnale allarme EVAC
		Cartello indicatore di divieti
		Rivelatore di impianto ad attivazione automatica [2]
		Rivelatore di impianto ad attivazione manuale [2]
		Rivelatore di impianto ad attivazione manuale [2]

(1) All'interno del cerchio deve essere indicato il simbolo del tipo di rilevatore

(2) All'interno del cerchio e del quadrato deve essere riportato un simbolo rappresentativo della funzione assegnata (da dichiarare in legenda)

Versioni 1-3-2023

Tipologia	Simbolo	Descrizione
		Pulsante attivazione manuale evacuazione fumo e calore
		Elementi basamento orizzontali S&E
		EFV orizzontali [1]
		Protezione superiore di smaltimento fumo verticali S&E
		Protezione EFV verticali [1]
		S&E
		EFV verticali [1]

(1) Viene riportato la tipologia di apertura (S&E, S&E, S&E)

Versioni 1-3-2023

[illegible][illegible]

Architectural floor plan of a building with various rooms labeled in Italian. The plan includes a central corridor (Lcc 14,73 m) and several rooms with dimensions. Rooms are labeled: camera (room), bagno (bathroom), and camera (room). Dimensions are given in square meters (mq.). The plan also shows a staircase and a green arrow indicating a direction.

Rooms and dimensions:

- camera mq. 15,13
- bagno mq. 4,20
- camera mq. 14,01
- camera mq. 15,17
- bagno mq. 4,18
- bagno mq. 4,08
- camera mq. 15,64
- bagno mq. 4,22
- bagno mq. 4,22
- camera mq. 16,23
- camera mq. 16,23
- camera mq. 18,42
- camera mq. 20,08
- camera mq. 18,76
- camera mq. 18,48
- bagno mq. 4,49
- bagno mq. 4,27
- bagno mq. 4,18
- bagno mq. 3,40
- camera mq. 14,90

Corridor (Lcc): 14,73 m

Staircase: 4,92 m

Green arrow: 11,34 m

Green arrow: 18,37 m

Green arrow: 10,16 m

Green arrow: 5,26 m

Green arrow: 9,59 m

