



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia
Ufficio Prevenzione Incendi

Pratica n.

Brescia, lì data del protocollo

A:

Città di Desenzano del Garda

Area Servizi al Territorio

Settore Urbanistica e Territorio

protocollo@pec.comune.desenzano.brescia.it

Oggetto: Piano Attuativo “ALIVI” in variante al PGT, ai sensi del comma 5, art. 14 della L.R. 12/2005 e s.m.i., per “intervento di riqualificazione dell’area dell’ex distributore di carburanti in Via Guglielmo Marconi, 51” - Proponente: Società ALIVI S.r.l.

Trasmissione Parere

Con riferimento alla seduta della conferenza dei servizi in forma simultanea in modalità sincrona, convocata tramite nota assunta al protocollo generale n. 2975 del 31/01/2024, vista la documentazione allegata, vista l'impossibilità a partecipare a causa di impegni istituzionali precedentemente assunti, nulla osta, per quanto di competenza, alle seguenti condizioni:

1. Andranno attivate le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del DPR 151/2011 in caso di presenza di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (autorimesse, centrali termiche, ecc.). Le eventuali istanze di valutazione progetto dovranno essere trasmesse a questo Ufficio, corredate dalla documentazione prevista dal D.M. 07.08.2012 e s.m.i.
2. Le sopracitate procedure andranno attivate anche per le attività esistenti allo stato, se ricadenti nell'allegato I del D.P.R. 151/2011, e non solo per le attività oggetto della variazione.
3. Sia garantita la libera circolazione e agevole manovra per i mezzi di soccorso; a titolo esemplificativo, devono essere garantiti almeno i seguenti requisiti minimi:
 - a) larghezza: 3,50 m;
 - b) altezza libera: 4 m;
 - c) raggio di svolta: 13 m;
 - d) pendenza: non superiore al 10%;
 - e) resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).
4. Dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 in materia di “Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro”.

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia – Via Scuole, 6 – 25128 Brescia

☎ 03037191 e-mail: comando.brescia@vigilfuoco.it

L'Ufficio Prev. Incendi è aperto al pubblico Mart. 9:00 – 11:00, 14:00 – 15:00; Merc. 9:00 – 11:00 e Giov. 9:00 – 12:00 e 14:00 – 15:00

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
Copia conforme all'originale digitale
Protocollo N. 0009101/2024 del 08/02/2024
Firmatario: MARCO LANZETTI, GIUSEPPE PATRANIELLO, MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
E

Si richiede, infine, per completezza degli atti di questo Ufficio, la trasmissione del verbale finale della Conferenza dei Servizi.

Il Funzionario Istruttore
IA Marco Lanzetti
firmato digitalmente ai sensi di Legge

D'Ordine del Comandante Provinciale
Dott.Ing. Luigi Giudice
Il Responsabile Ufficio Prevenzione
DCS Giuseppe Patarnello
firmato digitalmente ai sensi di Legge

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia - Ufficio Prevenzione

Invio di documento protocollato

Oggetto: Protocollo nr: 3858 - del 07/02/2024 - COM-BS - Comando Prov. VVF BRESCIA Piano Attuativo "ALIVI" in variante al PGT, ai sensi del comma 5, art. 14 della L.R. 12/2005 e s.m.i., per "intervento di riqualificazione dell'area dell'ex distributore di carburanti in Via Guglielmo Marconi, 51" - Proponente: Societ? ALIVI S.r.l. Trasmissione Parere

Data protocollo: 07/02/2024

Protocollato da: COM-BS - Comando Prov. VVF BRESCIA

Allegati: 2

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	E
Protocollo N.0009101/2024 del 08/02/2024	