



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia
Ufficio Prevenzione Incendi

Pratica n.

Brescia lì data del protocollo

A:

Comune di Desenzano del Garda – Area
Servizi al Territorio – Settore Urbanistica e
Territorio

protocollo@pec.comune.desenzano.bs.it

Oggetto: Piano attuativo “P.R. Monte Alto” in variazione al PGT.

Convocazione per la prima conferenza di verifica di assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale Strategica VAS

Trasmissione Parare

Con riferimento alla seduta della prima conferenza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica per il piano attuativo “P.R. Monte Alto”, ricevuta tramite la nota assunta al protocollo generale prot. n 34717 del 27/11/2023:

Vista la documentazione allegata alla nota,

Vista l'impossibilità a partecipare in presenza per impegni istituzionali precedentemente assunti,

Nulla osta, per quanto di competenza, alla proposta in oggetto seguenti condizioni:

1. Andranno attivate le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del DPR 151/2011 in caso di presenza di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (uffici, depositi, autorimesse, centrali termiche, ecc.). Le eventuali istanze di valutazione progetto dovranno essere trasmesse a questo Ufficio, corredate dalla documentazione prevista dal D.M. 07.08.2012 e s.m.i. Si rammenta che gli uffici con più di 25 *occupanti* devono rispettare le specifiche norme di prevenzione incendi, anche se non soggetti ai controlli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
2. Le sopracitate procedure andranno attivate anche per le attività esistenti allo stato, se ricadenti nell'allegato I del D.P.R. 151/2011, e non solo per le attività oggetto della variazione.
3. Sia garantita la libera circolazione e agevole manovra per i mezzi di soccorso, a titolo esemplificativo, devono essere garantiti i seguenti requisiti minimi:
 - a) larghezza: 3,50 m;
 - b) altezza libera: 4 m;

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia – Via Scuole, 6 – 25128 Brescia

☎ 03037191 e-mail: comando.brescia@vigilfuoco.it

L'Ufficio Prev. Incendi è aperto al pubblico Mart. 9:00 – 11:00, 14:00 – 15:00; Merc. 9:00 – 11:00 e Giov. 9:00 – 12:00 e 14:00 – 15:00

- c) raggio di svolta: 13 m;
 - d) pendenza: non superiore al 10%;
 - e) resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).
4. Dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 in materia di "Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro".

Si richiede, infine, per completezza degli atti di questo Ufficio, la trasmissione del verbale finale della Conferenza dei Servizi.

Il funzionario istruttore
IA Marco Lanzetti



LANZETTI MARCO
MINISTERO
DELL'INTERNO
01.12.2023 11:19:30
GMT+01:00

Per Il Comandante Provinciale
Ing. Luigi Giudice
Il Responsabile Ufficio Prevenzione
DCS Giuseppe Patarnello
firmato digitalmente ai sensi di Legge

MAIL PROTOCOLLATA

Mittente: com.prev.brescia@cert.vigilfuoco.it
Destinatario: protocollo@pec.comune.desenzano.brescia.it
Oggetto: Protocollo nr: 35529 - del 01/12/2023 - COM-BS - Comando Prov. VVF BRESCIA Piano attuativo "P.R. Monte Alto" in variazione al PGT. Convocazione per la prima conferenza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica VAS Trasmissione Parare
Data: 01/12/2023
Ora: 16:25:33

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia - Ufficio Prevenzione
Invio di documento protocollato

Oggetto: Protocollo nr: 35529 - del 01/12/2023 - COM-BS - Comando Prov. VVF BRESCIA Piano attuativo "P.R. Monte Alto" in variazione al PGT. Convocazione per la prima conferenza di verifica di assoggettabilit? alla Valutazione Ambientale Strategica VAS Trasmissione Parare
Data protocollo: 01/12/2023
Protocollato da: COM-BS - Comando Prov. VVF BRESCIA
Allegati: 2

Allegati:

- COM-BS.REGISTRO UFFICIALE.2023.0035529.pdf
- 121595-REG-1701439562240-prot+34717+del+27-11-2023+Desenzano+conferenza+d